



<b>Belge Numarası</b>	105-1-61587/R2
<b>Kuruluşun Adı / Firma Adı</b>	ULUSAL RACK KABİNET SİSTEMLERİ KABLO TEL. ELK. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
<b>Kuruluşun Adresi</b>	CEVİZLİ BAĞDAT CAD. HIZIR REİS SK. NO: 8/1 MALTEPE / İSTANBUL
<b>Kuruluşun Üretim Yeri Adı</b>	ULUSAL RACK KABİNET SİSTEMLERİ KABLO TEL. ELK. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
<b>Kuruluşun Üretim Yeri Adresi</b>	CEVİZLİ BAĞDAT CAD. HIZIR REİS SK. NO: 8/1 MALTEPE / İSTANBUL
<b>Tescilli Ticari Marka</b>	ULS RACK KABİNET SİSTEMLERİ
<b>İlgili Standart</b>	<b>TS EN 61587-1: 2022</b> - Elektronik cihazlar için mekanik yapılar – IEC 60917 ve IEC 60297 için deneyler – Bölüm 1: kabinler, raflar, alt raflar ve şase için iklimsel deneyler, mekanik deneyler ve güvenlikle ilgili hususlar – Genel kurallar <b>IEC 61587-1: 2022</b> - Mechanical structures for electronic equipment - Tests for IEC 60917 and IEC 60297 - Part 1: Climatic, mechanical tests and safety aspects for cabinets, racks, subracks and chassis - General requirements
<b>İlk Belgelendirme Tarihi</b>	01.02.2019
<b>Yeni Yayın Tarihi</b>	20.03.2025
<b>Belgenin Son Geçerlilik Tarihi</b>	19.03.2028
<b>Belge Kapsamı</b>	

- Tip / Model: Dikili Tip / Duvar Tipi / Duvar Tipi (SOHO) / Harici Tip / Rack Kabin
- Sismik Dayanıklılık: -
- Ekranlama Yeteneği: -
- Klimatik Sınıf: C2
- Endüstriyel Ortam Sınıfı: A2
- Statik Mekanik Yük Sınıfı: SL12 SLC15
- Dinamik Yük Sınıfı: DL4V, DL4S
- Çarpma Sınıfı: K2
- Koruma Sınıfı: IP20 [Dikili Tip, Duvar Tipi, Duvar Tipi (SOHO)]
- Koruma Sınıfı: IP66 (Harici Tip)
- Boyutlar: DİKİLİ TİP 12U, 16U, 20U, 22U, 26U, 28U 32U, 36U, 39U, 42U, 44U, 45U, 47U  
DUVAR TİPİ 7U, 9U, 12U, 16U, 20U, 26U  
DUVAR TİPİ (SOHO) 4U, 7U, 9U, 12U  
HARİCİ TİP 7U, 9U, 12U, 16U, 20U, 22U, 26U, 32U, 36U, 42U
- Kabinin Sac Kalınlığı (Metal) (mm) : EREĞLİ / DKP Sac / 1mm – 1,2mm – 1,5mm
- Kabinin Boya Özellikleri: POWER / Elektrostatik Toz Boya / RAL 9005 /RAL 7032/ RAL 7035 80µm



Karekodu kullanarak  
belge geçerliliğini  
kontrol edebilirsiniz.

20 / 03 / 2025  
Ata Gürür  
ARŞANLI  
Genel Müdür

LVT TEST LABORATUVARLARI LTD. ŞTİ. • www.lvt.com.tr • lvt@lvt.com.tr



Belge geçerlilik periyodu 3 yıl olup belgenin geçerliliği firmanın LVT ürün belgelendirme şartlarına uymasına ve yılda en az bir kez yapılacak gözetim denetiminin başarılı tamamlanmasına bağlıdır. TÜRKAK Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) Karşılıklı Tanınma Anlaşmasını (MLA) imzalamıştır.

The validity period is 3 years and validity of the document depends on the success of surveillance audit to be held at least once a year and compliance of LVT product certification provisions of the company. TURKAK has signed International Accreditation Forum (IAF) and Multilateral Recognition Arrangement (MLA).

